



Urząd Miejski w Lipnie

ul. Plac Dekerta 8

87-600 Lipno

tel. (0-54) 288-42-11, fax (0-54) 288-42-65

www.umlipno.pl e-mail umlipno@umlipno.pl

Lipno, dnia 15 października 2008 r.

WGK-RI/341-11PN/2008

Uszczegółowienie warunków SIWZ (2)

Dotyczy zapytań do SIWZ z dnia 14 października 2008 r.

W związku ze złożonymi pytaniami (cytowanymi poniżej), informujemy :

1. czy dopuszczacie Państwo odprowadzenie wód opadowych poprzez orywnowanie PCV umieszczone w słupach narożnych kontenerów?
2. czy w kontenerze 1-2 osobowym w pomieszczeniu sanitarnym dopuszczacie Państwo zastosowanie przepływowych podgrzewaczy wody zamiast boileru do zasilenia umywalki?
3. czy w pomieszczeniach sanitarnych (narażonych na wilgoć) dopuszczacie Państwo wykończenie ścian z lakierowanych płyt stalowych, zamiast płytą kartonowo – gipsową?

Ad. 1

Tak, dopuszczamy odprowadzenie wód opadowych poprzez orywnowanie umieszczone w słupach narożnych, pod warunkiem, że rury spustowe będą wyprowadzone na zewnątrz słupów. Nie akceptujemy spustu wody opadowej pod kontenery, gdyż obecnie nie jest przewidywana kanalizacja deszczowa.

Ad.2

Tak, dopuszczamy zastosowanie podgrzewaczy przepływowych zamiast boileru we wskazanych miejscach.

Ad.3

Tak, w pomieszczeniach sanitarnych dopuszczamy wykończenie ścian z lakierowanych płyt stalowych, zamiast płyt kartonowo-gipsowych.