


Pomieszczenie 41 / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 7.200 m, Wysokość montażu: 7.200 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:524

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	292	148	360	0.506
Podłoga	20	284	148	345	0.523
Sufit	70	60	48	69	0.805
Ściany (4)	50	134	57	210	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 128 x 128 Punkty
Margines: 0.000 m

UGR

Lewa ściana 23
Dolna ściana 24
(CIE, SHR = 0.25.)

Wzdłuż-

23
24

W poprzek

24
24

do osi oświetlenia

Liczba punktów poniżej 400 lx (do IEQ-7): 100.00%.

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	21	LUXIONA TroII RU_SPORT_LED-MICRO-PRM- ODB_KR RUBIN SPORT NEW LED 24000LM MICRO-PRM KR E 34 840 (1.000)	18767	24990	188.0
W sumie:			394103	W sumie: 524790	3948.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $4.03 \text{ W/m}^2 = 1.38 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 979.20 m^2)